

CERTIFICADO DE ENSAYOS

EMPRESA VEKAPLAST IBÉRICA, S.A.

DIRECCIÓN APARTADO 147 09080 BURGOS

Nº CERTIFICADO 8790

ACREDITACIONES



Nº 34/LE024

Nº 34/LE162

Nº 34/LE345

Nº 34/LE346

Nº 34/LE347

Nº 34/LE515



Nº 34/LE024

MIEMBRO DE

ASEFAVE
(Asociación Española de
Fabricantes de Fachadas ligeras y
ventanas)

FEDIT
(Federación Española de Entidades
de Innovación Tecnológica)

AETEP A
(Asociación Española de Técnicos
en pintura y afines)

VENTANA PVC DOS HOJAS «SISTEMA DESLIZANTE EKOSOL (SL/EK)»

ENSAYO	RESULTADO
PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE EN 1026:2000)	CLASE 4
ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE EN 1027:2000)	CLASE 5A
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO (UNE EN 12211:2000)	CLASE C5

FECHA 27 de noviembre de 2002

Este documento no tiene validez sin el **informe de ensayos** del mismo número, en el que se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.