

Certificado de Ensayos



CIDEMCO
CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLÓGICA

Pol. Ind. Lasao, Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
<http://www.cidemco.es>

| | |
|-----------------------|---|
| EMPRESA | VEKAPLAST IBERICA S.A. |
| DIRECCIÓN | Pol. Ind. VILLALONQUEJAR – C/ LÓPEZ BRAVO, 58 09001 BURGOS |
| Nº CERTIFICADO | 18230 |

**VENTANA PVC CORREDERA DOS HOJAS
+ CAJÓN DE PERSIANA
(1.300 x 1.483) mm
REF. «SOFTLINE EKOSOL VENTANA (SL/EK)»**

| ENSAYO | RESULTADO |
|---|------------------|
| PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026:2000) | CLASE 3 |
| ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027:2000) | CLASE 4A |
| RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO (UNE-EN 12211:2000) | CLASE C4 |

FECHA 24 de abril de 2008

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción

Fdo: 
Asier Maiztegi
Director Dpto. Construcción